

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23633

Gruppe 605	Ansaugrauchmelder (Sonderanwendung)
Gesuchsteller	BSW Security AG Förrlibuckstrasse 66 8037 Zürich Schweiz
Hersteller	Xtralis Pty Ltd. 3165 Bentleigh East Vic Australia
Produkt	VESDA LRS Compact
Beschrieb	bestehend aus: -Auswertekammer nach optischen Streulichtmessprinzip, Ventilator, Filter und Luftstromüberwachung -Ansaugleitungen Ø 21mm max. 200m
Anwendung	Kompatibel mit dem Brandmeldesystem: -BSW IQ8 CONTROL -BSW FlexEs CONTROL
Unterlagen	VDS, Köln: Zertifikat 'Nr. G 298024' (05.11.2012); LPCB, Hertfordshire: Prüfbericht 'Nr. LPCB-TE229262-1' (29.04.2008), Prüfbericht 'Nr. LPCB-TE92911' (18.05.1999), Prüfbericht 'Nr. LPCB-TE91806' (25.05.1999), Prüfbericht 'Nr. LPCB-TE89423A' (12.05.1998), Prüfbericht 'Nr. LPCB-TE229262' (14.12.2007), Prüfbericht 'Nr. LPCB-TE93392' (10.01.2000); VDS, Köln: Prüfbericht 'Nr. SW-97220' (14.05.1998), Zertifikat 'Nr. S 209207' (26.07.2010)
Prüfbestimmungen	VKF, EN 54-20
Beurteilung	Entspricht den Bestimmungen der VKF
Gültigkeitsdauer	31.12.2018
Ausstelldatum	04.07.2014
Ersetzt Anerkennung vom	23.05.2013

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden



Rumo



Julmy

