

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25467

Gruppe 601	Brandmeldesysteme	
Gesuchsteller	BSW Security AG Förllibuckstrasse 66 8005 Zürich Schweiz	
Hersteller	Novar GmbH 41469 Neuss Germany	
Produkt	BSW FlexES Control	
Beschrieb	Brandmeldesystem bestehend aus: - Brandmelderzentralen und Bedienungskonsolen - automatischen Brandmeldern - Handfeuermeldern - Ein-/Ausgabemodulen, Alarmgeber - Sonderanwendungen	
Anwendung	Brandmeldesystem in Gebäuden	
Unterlagen	VDS, Köln: Zertifikat 'Nr. S 209207' (09.05.2016), Prüfbericht 'Nr. BMA 08066' (10.06.2008), Prüfbericht 'Nr. 12003' (10.07.2012), Zertifikat 'Nr. 132512-AU01+BZA01-PB01' (19.01.2016)	
Prüfbestimmungen	EN 54-13	
Beurteilung	Entspricht den Bestimmungen der VKF	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	28.06.2017	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	07.04.2014	kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Rumo



Roland Julmy



VKF Nr. 25467

Gruppe 601	Brandmeldesysteme		
Gesuchsteller	BSW Security AG	Gültigkeitsdauer	31.12.2019
	Förrlibuckstrasse 66		
	8005 Zürich		
	Schweiz		
Produkt	BSW FlexES Control		

Pos.	Apparat	Typ	Hersteller	Prüfung
1	Brandmeldezentrale	Flex ES Control	Novar GmbH	EN 54-2/4
2	Anzeige- und Bedienungseinrichtung	----	----	----
3	Löschzentrale	----	----	----
4	Energieversorgung	----	----	----
5	Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil	FBF-CH	Novar GmbH	SN 054002
6	Optische Rauchmelder	O-802371 / O-803371 O/So-802382 O-803371.EX	Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH	EN 54-7 EN 54-7 EN 54-7
7	Mehrkriterienmelder	O2T-802374/ O2T-803374/ O2T/F-802383/ O2T/So-802384; O2T/FSp-802385/ O2T/Sp-802386 OT-802373 OTG-802473 OT blue-802375 O2T-803374.EX	Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7
8	Wärmemelder	TM-802171/ TM803171/ TM800171 TD-802271/ TD-803271 TMA-802177 TD-803271.EX	Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH	EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5
9	Flammenmelder	UniVario FMX5000UV UniVario FMX5000IR	Novar GmbH Novar GmbH	EN 54-10 EN 54-10
10	Handfeuermelder	804471.10/ 804472.10/ 804473.10/ 804474.10/ 804475.10 IQ8mcp 804900/ 804901/ 804903 IQ8mpc 804904/ 804905/ 804906	Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH	EN 54-11 EN 54-11 EN 54-11 EN 54-11
11	Eingangs- /Ausgangsgeräte	808610.10/ 808611.10 IQ8 TAM 804869 808630.10/ 808631.10/ 808613.10/ 808614.10/ 808619.10 IQ8TAL 804868, IQ8FCT 804867	Esser GmbH Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18 EN 54-17, EN 54-18 EN 54-17, EN 54-18 EN 54-17, EN 54-18 EN 54-17, EN 54-18
12	Alarmtongerber	IQ8-Alarm-Sounder IQ8-Alarm-Blitz IQ8-Alarm-Sounder-Blitz	Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH	EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3

VKF Nr. 25467

Gruppe 601	Brandmeldesysteme		
Gesuchsteller	BSW Security AG Förrlibuckstrasse 66 8005 Zürich Schweiz	Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Produkt	BSW FlexES Control		

Sonderanwendungen

13	Rauchmelder: Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip	FireRay 5000, FireRay 50 RV, FireRay 100 RV OSID Firebeam Plus	Fire Fighting Enterprises Fire Fighting Enterprises Xtralis The Firebeam Company	EN 54-12 EN 54-12 EN 54-12 EN 54-12
14	Ansaugrauchmelder	FAAST 8100E TITANUS Pro Sens 1/2, Top Sens 1/2	System Sensor Novar GmbH	EN 54-20 EN 54-20
15	Rauchmelder für die Überwachung von Lüftungsleitungen	OTblueLKM-802379		EN 54-7, 54-17
16	Bestandteile die Hochfrequenz-Verbindungen nutzen	Funkkoppler 805595.10 Funkgateway 805594.10 Funkinterface 805601.10, 805602.10 Funksockel 805393.10	Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH Novar GmbH	EN 54-25 EN 54-25 EN 54-25 EN 54-25