

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25660

Gruppe 601	Brandmeldesysteme	
Gesuchsteller	BSW Security AG Förllibuckstrasse 66 8005 Zürich Schweiz	
Hersteller	NSC GmbH Sicherheitstechnik 33609 Bielefeld Germany	
Produkt	BSW Solution F1/F2	
Beschrieb	Brandmeldesystem bestehend aus: -Brandmelderzentralen und Bedienungskonsolen -automatischen Brandmeldern -Handfeuermeldern -Eingangs- /Ausgangsgeräte -Sonderanwendungen	
Anwendung	Brandmeldesystem in Gebäuden	
Unterlagen	VDS, Köln: Zertifikat 'Nr. S 205024' (26.06.2014), Prüfbericht 'Nr. BMA 05120' (18.10.2010)	
Prüfbestimmungen	EN 54-13	
Beurteilung	Entspricht den Bestimmungen der VKF	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	28.06.2017	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	11.11.2015	kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Rumo



Roland Julmy



VKF Nr. 25660

Gruppe 601	Brandmeldesysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Gesuchsteller	BSW Security AG Förrlibuckstrasse 66 8005 Zürich Schweiz		
Produkt	BSW Solution F1/F2		

Pos.	Apparat	Typ	Hersteller	Prüfung
1	Brandmeldezentrale	Solution F1-6, F1-18 Solution F2	NSC GmbH NSC GmbH	EN 54-2/4
2	Anzeige- und Bedienungseinrichtung	----	----	----
3	Löschzentrale	----	----	----
4	Energieversorgung	----	----	----
5	Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil	FBF-CH	Novar GmbH	SN 054002
6	Optische Rauchmelder	55000-620, Serie XP95 Discovery 58000-600 ORB-OP-12001-APO ORB-OP52027-APO Soteria SA5100-600	Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo	EN 54-7 EN 54-7 EN 54-7 EN 54-7 EN 54-7
7	Mehrkriterienmelder	Discovery 55000-885 Orbis ORB-OH-13001-APO ORB-OH-53027-APO Soteria SA5100-700	Apollo Apollo Apollo Apollo	EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7 EN 54-5, EN 54-7
8	Wärmemelder	55000-420 Serie XP Discovery 58000-400 ORB-HT-11001/-11025-APO ORB-HT-11002-APO ORB-HT-11003/-11027-APO ORB-HT-11004/-11028-APO ORB-HT-11005-APO ORB-HT-11006/-11030-APO ORB-HT-51145-APO ORB-HT-51147-APO ORB-HT-51149-APO ORB-HT-51151-APO ORB-HT-51153-APO ORB-HT-51155-APO ORB-HT-51157-APO Soteria SA5100-400	Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo	EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5
9	Flammenmelder	----	----	----
10	Handfeuermelder	DKM-AMS 95/multi DKM-KR 42 C31, d31 Soteria SA5900-908	SeTec SeTec SeTec Apollo	EN 54-11 EN 54-11 EN 54-11 EN 54-11
11	Eingangs- /Ausgangsgeräte	55000-847 55000-588 XP95 55000-760 XP95	Apollo Apollo Apollo	EN 54-17, EN 54-18 EN 54-17, EN 54-18 EN 54-17, EN 54-18
12	Kurzschlussisolator	55000-710/720 XP95 45681-284 XP95/Discovery	Apollo Apollo	EN 54-17 EN 54-17
13	Alarmgeber	45681-300 IBS 45681-334 55000-001, 55000-002 55000-293, 55000-298 55000-852 Serie XP95	Apollo Apollo Apollo Apollo Apollo	EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3

VKF Nr. 25660

Gruppe 601	Brandmeldesysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Gesuchsteller	BSW Security AG Förrlibuckstrasse 66 8005 Zürich Schweiz		
Produkt	BSW Solution F1/F2		

Sonderanwendungen

15.	Rauchmelder: Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip	55000-268, 55000-273 FireRay 3000 FireRay 5000 OSID	Apollo Fire Fighting Fire Fighting Xtralis	EN 54-12 EN 54-12 EN 54-12 EN 54-12
16.	Rücksetzbare linienförmige Wärmemelder	SKM-03 SKM-95 LWM-1	SeTec SeTec Kidde	EN 54-5 EN 54-5 EN 54-5
17.	Ansaugrauchmelder	Staratos HSSD 2 Startos Nano Stratos Micra 25 Stratos Micra 100 ICAM IAS, ICAM ILS FireTracer 1 (IFT-1) FireTracer 4 (IFT-4) FireTracer 15 (IFT-15), Pico	Kidde Kidde Kidde Kidde Xtralis Xtralis Xtralis Xtralis	EN 54-20 EN 54-20 EN 54-20 EN 54-20 EN 54-20 EN 54-20 EN 54-20 EN 54-20