



## Reconnaissance AEAJ N° 25467

### Titulaire

BSW SECURITY AG  
Förrlibuckstrasse 66  
8005 Zürich  
Schweiz

### Fabricant

Novar GmbH  
41469 Neuss  
Germany

**Groupe** 601 - Systèmes de détection d'incendie

**Produit** BSW FlexES Control

### Description

Système de détection composé de  
- centrales de signalisation et consoles de commande  
- détecteurs automatiques d'incendie  
- déclencheurs manuels d'alarme  
- module d'entrée/sortie, générateurs d'alarme  
- applications spéciales

### Utilisation

Installations de détection d'incendie dans les bâtiments

### Documentation

VDS, Köln: Certificat 'Nr. S 209207' (22.06.2017), Rapport d'essai 'Nr. BMA 08066' (10.06.2008), Rapport d'essai 'Nr. 12003' (10.07.2012), Certificat 'Nr. 132512-AU01+BZA01-PB01' (19.01.2016), Rapport d'essai 'Nr. 161261-AU01+BZA03-PB01' (31.03.2017)

**Conditions d'essai** EN 54-13

**Appréciation** Correspond aux dispositions AEAJ

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 06.11.2019

**Remplace l'attestation du** 28.06.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



## Composants

### Équipement de contrôle et de signalisation

FlexEs Control	Novar GmbH	EN 54-2, EN 54-4
----------------	------------	------------------

### D'alimentation

DCU 242403	Novar GmbH	EN 54-2, EN 54-4
------------	------------	------------------

### Tableau de commande et de signalisation pour sapeurs-pompiers

FBF-CH	Novar GmbH	SN 054002
--------	------------	-----------

### Détecteur de fumée optique

O-802371; O-803371	Novar GmbH	EN 54-7
O/So-802382	Novar GmbH	EN 54-7
O/So-802382.FO	Novar GmbH	EN 54-7
O-803371.EX	Novar GmbH	EN 54-7

### Détecteurs multicritères

O2T-802374; O2T-803374	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
O2T/F-802383; O2T/So-802384;	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
O2T/FSp-802385; O2T/Sp-802386	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
O2T/FSp-802385.FO;	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
OT-802373	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
OTG-802473	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
OT blue-802375	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
O2T-803374.EX	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7

### Détecteurs de chaleur

TM-802171; TM-803171	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17
TME-802177	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17
TD-802271; TD-803271	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17
TD-803271.EX	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17

### Détecteurs de flamme

UniVario FMX5000UV.ESSER	Novar GmbH	EN 54-10
UniVario FMX5000IR.ESSER	Novar GmbH	EN 54-10

### Déclencheurs manuels d'alarme

804471.10 ; 804472.10 ; 804473.10 ;	Novar GmbH	EN 54-11
804474.10 ; 804475.10	Novar GmbH	EN 54-11
IQ8mcp 804900 ; 804901 ; 804903	Novar GmbH	EN 54-11
IQ8mpc 804904; 804905; 804906	Novar GmbH	EN 54-11
IQ8mpc 804950; 804951; 804970	Novar GmbH	EN 54-11
IQ8mpc 804954; 804955; 804956; 804961	Novar GmbH	EN 54-11
2014/2; 2014/2-GLU	Novar GmbH	EN 54-11
761694	Novar GmbH	EN 54-11
Standart mcp 804920.EX	Novar GmbH	EN 54-11
IQ8mcp 804924.EX	Novar GmbH	EN 54-11
Standart mcp 804960; 804960.EX	Novar GmbH	EN 54-11
IQ8mcp 804961.EX	Novar GmbH	EN 54-11



### Dispositifs d'entrée/sortie

IQ8TAM 804869	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
Esserbus Alarmierungskoppler 808630.10; 808631.10	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
808613.10; 808614.10; 808619.10	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
Esserbus-Koppler FCT Set	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
IQ8TAL 804868; IQ8FCT 804867;	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
IQ8FCT XS 808606	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
808610.10; 808611.10	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18

### Dispositif sonores et visuels d'alarme de feu

IQ8-Alarm Optisch	Novar GmbH	EN 54-3
IQ8-Alarm+ Optisch	Novar GmbH	EN 54-3
IQ8-Alarm Akustisch	Novar GmbH	EN 54-3

## Applications spéciales

### Détecteur de fumée - Détecteurs linéaires fonctionnant suivant le principe de la transmission d'un faisceau d'ondes Optiques rayonnées

FireRay 5000,	FFE Limited	EN 54-12
FireRay 50 RV, FireRay 100 RV	FFE Limited	EN 54-12
OSID	Xtralis Pty Ltd.	EN 54-12
Firebeam Plus	The Fire Beam Company	EN 54-12

### Détecteurs de fumée par aspiration

FAAST 8100E	Life Safety Distribution	EN 54-20
TITANUS Pro Sens 1/2, TITANUS Top Sens 1/2	Novar GmbH	EN 54-20
801711.10; 801722.10; 8017711 ; 801722	Novar GmbH	EN 54-20

### Détecteurs de chaleur de type linéaire réenclenchables

UniVario WMX5000FS.ESSER	Novar GmbH	EN 54-22
--------------------------	------------	----------

### Composants utilisant des liaisons radioélectriques

Funkkoppler 805595.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
Funkgateway 805594.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
Funkinterface 805601.10, 805602.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
Funksockel 805393.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25

### Détecteurs de fumée dans les conduits

OTbluelKLM-802379	Novar GmbH	EN 54-27
-------------------	------------	----------