PRÜFZEUGNIS

TEST EVIDENCE

Nr. 123000184-02

no. 123000184-02

(Version 03)

Aufgrund der in der Prüfstelle des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

Due to the examinations accomplished by the testing laboratory of the MPA NRW it is confirmed that

das Bauprodukt *the building hardware*	Fluchttürsteuerterminal FTI *Escape route terminal FTI*
des Herstellers *of the manufacturer*	BSW SECURITY AG Förrlibuckstrasse 66 8005 Zürich Schweiz / *Switzerland*
mit den wesentlichen Anforderungen der *comply with the essential requirements of the*	Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen (EltVTR) – Fassung Dezember 1997 – *Directive for electrical locking systems for doors on escape routes (EltVTR) - Version december 1997 -*

entsprechend der VV TB des Landes Nordrhein-Westfalen, lfd. Nr. C 2.6.11, übereinstimmt.
in accordance with VV TB of the state Nordrhein-Westfalen, no. C 2.6.11.

Dortmund, 23.10.2026
Im Auftrag / *On behalf*

Materialprüfungsamt MPA NRW 42 Nordrhein-Westfalen

Dipl.-Ing. (FH) Tobias Wilms
stellv. Leiter der Prüfstelle /
Deputy head of the testing body

Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).
Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bilden die Prüfberichte Nr. 123000184.01, 123000184.02, 123000851.01, 120001206-01, 120002979, 120002979, 120253599-01, 120002494.1, 120003154.01, 123000494.01 sowie die Prüfberichte Nr. P-4105/18, P-4106/18, P-4114/19 und P-4062/14. Es ersetzt das Prüfzeugnis Nr. 123000184-02, Version 02 vom 04.11.2021.

This test evidence consits of 1 page and 1 annex(es).
This test evidence is based on the test report no. 123000184.01, 123000184.02, 123000851.01, 120001206-01, 120002979, 120002979, 120253599-01, 120002494.1, 120003154.01, 123000494.01 sowie die Prüfberichte Nr. P-4105/18, P-4106/18, P-4114/19 and P-4062/14.
It replaces the test evidence no. 123000184-02, version 02 dated 04.11.2021.
The original of this document was issued in German language. In case of doubt only the German version is valid.

Kompatibilitätsübersicht des Fluchttürsteuerterminals FTI

Compatibility overview of Panic Exit Device FTI

	FTI-T0	FTI-T1
Wiederverriegelungselement		
-CL- Codetastatur	X	X
-PZ- Schlüsselschalter (Profilzylinder)	X	X
-RZ- Schlüsselschalter (Rundzylinder)	X	X
Elektrische Verriegelung		
Haftmagnet EF550CTC	X	X
Haftmagnet EF750EXCTC.06	X	X
Haftmagnet EF335-CTC	X	X
Fluchttüröffner TV50x	X	X
Fluchttüröffner N8405 / N8505	X	X
Haftmagnet TV2xx	X	X
Fluchttüröffner 331	X	X
Fluchttüröffner 332	X	X
Haftmagnet 828	X	X
Fluchttürverriegelung FTV 320	X	X
Zeitverzögerung*		
keine	X	-
bis 15 s	-	X

Ergänzende Hinweise:

Zu EltVTR 3.1.1:
Die sicherheitstechnischen Funktionen für die Freischaltung der elektrischen Verriegelung entsprechen gemäß der Forderung nach Einfehlersicherheit der DIN EN 13637:2015, dem „safety integrity level“ SIL 2 der IEC 61508:2010.

**Die Aktivierung / Anwendung der optionalen zeitverzögerten Freischaltung bedarf einer Zustimmung im Einzelfall durch die zuständige oberste Baubehörde.*

Zu EltVTR 3.3.6:
Anstelle des in der EltVTR angegebenen Schildes zur Kennzeichnung der Nottaste, kann auch das Piktogramm nach den Anforderungen der DIN EN 13637.2015 verwendet werden.