



VKF Anerkennung Nr. 16071

Inhaber /-in
BSW SECURITY AG
Förrlibuckstrasse 66
8005 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in
Novar GmbH
41469 Neuss
Deutschland

Gruppe 601 - Brandmeldesysteme

Produkt BSW IQ8 CONTROL C/M

Beschreibung Brandmeldesystem bestehend aus:
- Brandmelderzentralen und Bedienungskonsolen
- automatischen Brandmeldern
- Handfeuermeldern
- Ein-/Ausgabemodulen, Alarmgeber
- Sonderanwendungen

Anwendung Brandmeldesystem in Gebäuden

Unterlagen VDS, Köln: Zertifikat 'S 294050' (02.02.2026), Prüfbericht '151613-AU01-BZA01-PB01' (03.05.2016), Prüfbericht '132514-AU01+BZA01-PB01' (03.07.2015), Prüfbericht 'BMA 12003' (10.07.2012), Prüfbericht 'BMA 08066' (10.06.2008)

Prüfbestimmungen EN 54-13

Beurteilung Entspricht den Bestimmungen der VKF

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 04.09.2026
Ersetzt Dokument vom 06.07.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Komponenten

Brandmeldezentrale

IQ8Control C/M	Novar GmbH	EN 54-2, EN 54-4
----------------	------------	------------------

Energieversorgungseinrichtung

DCU 2403	Novar GmbH	EN 54-2, EN 54-4
----------	------------	------------------

Feuerwehrbedienteil

FBA-CH-seriell	Novar GmbH	SN 054002
FBA-4000-Plus ABT, -GMT	IFAM	SN 054002
FBA-4000-Plus-ZT, -ZT-Light	IFAM	SN 054002

Optischer Rauchmelder

802371, 803371	Novar GmbH	EN 54-7
803371.EX	Novar GmbH	EN 54-7
802382	Novar GmbH	EN 54-7

Mehrkriterienmelder

802383, 802384, 802385, 802386	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802373	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802473	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802375	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
803374.EX	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802374, 803374	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7

Wärmemelder

802171, 803171	Novar GmbH	EN 54-5
802177	Novar GmbH	EN 54-5
802271, 803271	Novar GmbH	EN 54-5
803271.EX	Novar GmbH	EN 54-5

Flammenmelder

782315	Novar GmbH	EN 54-10
--------	------------	----------

Handfeuermelder

804900, 804901	Novar GmbH	EN 54-11
761694	Novar GmbH	EN 54-11
804905, 804906	Novar GmbH	EN 54-11
804950, 804951, 804970	Novar GmbH	EN 54-11
804955, 804956, 804971	Novar GmbH	EN 54-11
804973, 804961	Novar GmbH	EN 54-11
804961.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804920.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804924.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804960.EX	Novar GmbH	EN 54-11



Eingangs- /Ausgangsgeräte

808623, 808623.10, 808623.40	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
808621, 808600.230, 808606	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
804868, 804869, 804867	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
808610.10, 808611.10	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
808613.30	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
808630.10, 808631.10	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
781336, 781337	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
781335	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18

Alarmgeber akustisch, -optisch

807205R, 807205W	Novar GmbH	EN 54-3
807322R, 807322W	Novar GmbH	EN 54-3
807224RR, 807224RW	Novar GmbH	EN 54-3
807372RR, 807372RW	Novar GmbH	EN 54-3
807214RR, 807214WW	Novar GmbH	EN 54-3

Sonderanwendungen

Bestandteile, die Hochfrequenz-Verbindungen nutzen

805593.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
805594.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
805595.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25

Rauchmelder: Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip

OSI-10, OSI-90	Honeywell	EN 54-12
OSI-RE	The Fire Beam Com.	EN 54-12
761400.10	Xtralis Pty. Ltd.	EN 54-12

Rücksetzbare linienförmige Wärmemelder

762291	Thermocable Ltd	54-22
--------	-----------------	-------

Ansaugrauchmelder

801711.10, 801722.10	Novar GmbH	EN 54-20
801522.10	Novar GmbH	EN 54-20
VESDA-E	Xtralis Pty. Ltd.	EN 54-20

Rauchmelder für die Überwachung von Lüftungsleitungen

802379	Novar GmbH	EN 54-27
--------	------------	----------