



Reconnaissance AEA I N° 16071

Titulaire

BSW SECURITY AG
Förrlibuckstrasse 66
8005 Zürich
Suisse

Fabricant

Novar GmbH
41469 Neuss
Allemagne

Groupe

601 - Composants à liaison radio (application spéciale)

Produit

BSW IQ8 CONTROL C/M

Description

Syst. de détection d'incendie composé de
- centrales de signalisation et consoles de commande
- détecteurs automatiques d'incendie
- déclencheurs manuels d'alarme
- module d'entrée/sortie, générateurs d'alarme
- applications spéciales

Utilisation

Installations de détection d'incendie dans les bâtiments

Documentation

VDS, Köln: Certificat 'S 294050' (02.02.2026), Rapport d'essai '151613-AU01-BZA01-PB01' (03.05.2016), Rapport d'essai '132514-AU01+BZA01-PB01' (03.07.2015), Rapport d'essai 'BMA 12003' (10.07.2012), Rapport d'essai 'BMA 08066' (10.06.2008)

Conditions d'essai

EN 54-13

Appréciation

Correspond aux dispositions AEA I

Durée de validité

31.12.2031

Date d'édition

04.09.2026

Remplace l'attestation du

06.07.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie





Composants

Équipement de contrôle et de signalisation

IQ8Control C/M	Novar GmbH	EN 54-2, EN 54-4
----------------	------------	------------------

D'alimentation

DCU 2403	Novar GmbH	EN 54-2, EN 54-4
----------	------------	------------------

Tableau de commande et de signalisation pour sapeurs-pompiers

FBA-CH-seriell	Novar GmbH	SN 054002
FBA-4000-Plus ABT, -GMT	IFAM	SN 054002
FBA-4000-Plus-ZT, -ZT-Light	IFAM	SN 054002

Détecteur de fumée optique

802371, 803371	Novar GmbH	EN 54-7
803371.EX	Novar GmbH	EN 54-7
802382	Novar GmbH	EN 54-7

Détecteurs multicritères

802383, 802384, 802385, 802386	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802373	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802473	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802375	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
803374.EX	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802374, 803374	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7

Détecteurs de chaleur

802171, 803171	Novar GmbH	EN 54-5
802177	Novar GmbH	EN 54-5
802271, 803271	Novar GmbH	EN 54-5
803271.EX	Novar GmbH	EN 54-5

Détecteurs de flamme

782315	Novar GmbH	EN 54-10
--------	------------	----------

Déclencheurs manuels d'alarme

804900, 804901	Novar GmbH	EN 54-11
761694	Novar GmbH	EN 54-11
804905, 804906	Novar GmbH	EN 54-11
804950, 804951, 804970	Novar GmbH	EN 54-11
804955, 804956, 804971	Novar GmbH	EN 54-11
804973, 804961	Novar GmbH	EN 54-11
804961.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804920.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804924.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804960.EX	Novar GmbH	EN 54-11



Dispositifs d'entrée/sortie

808623, 808623.10, 808623.40	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
808621, 808600.230, 808606	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
804868, 804869, 804867	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
808610.10, 808611.10	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
808613.30	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
808630.10, 808631.10	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
781336, 781337	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
781335	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18

Dispositif sonores et visuels d'alarme de feu

807205R, 807205W	Novar GmbH	EN 54-3
807322R, 807322W	Novar GmbH	EN 54-3
807224RR, 807224RW	Novar GmbH	EN 54-3
807372RR, 807372RW	Novar GmbH	EN 54-3
807214RR, 807214WW	Novar GmbH	EN 54-3

Applications spéciales

Composants utilisant des liaisons radioélectriques

805593.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
805594.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
805595.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25

Détecteur de fumée - Détecteurs linéaires fonctionnant suivant le principe de la transmission d'un faisceau d'ondes Optiques rayonnées

OSI-10, OSI-90	Honeywell	EN 54-12
OSI-RE	The Fire Beam Com.	EN 54-12
761400.10	Xtralis Pty. Ltd.	EN 54-12

Détecteurs de chaleur de type linéaire réenclenchables

762291	Thermocable Ltd	EN 54-22
--------	-----------------	----------

Détecteurs de fumée par aspiration

801711.10, 801722.10	Novar GmbH	EN 54-20
801522.10	Novar GmbH	EN 54-20
VESDA-E	Xtralis Pty. Ltd.	EN 54-20

Détecteurs de fumée dans les conduits

802379	Novar GmbH	EN 54-27
--------	------------	----------