

FACTSHEET



NGRS

Commande AMOK et alarme pour une utilisation dans les systèmes de réaction aux situations d'urgence et de danger.



Nouvelle norme SN EN 50726-1 :

Depuis juillet 2024, la norme technique SN EN 50726-1 est en vigueur. Elle décrit les processus applicables aux systèmes de réaction aux situations d'urgence et de danger (NGRS). La EN 50726-1 définit le cadre pour la mise en place d'un système d'alarme global – incluant l'analyse des risques, le déclenchement de l'alarme, les responsabilités et des processus clairs – afin que celui-ci fonctionne de manière fiable en cas de situation AMOK ou de scénarios de menace comparables.

Composants présentés :

- Bouton d'urgence BSW AMOK (bleu)
- Ferrure hors ligne avec fonction AMOK
- Contrôleur Salto
- Wireless Gateway
- Terminal p. la vérification acoustique et la communication ID5
- Serveur de communication Virtuosis Link
- Programmation personnalisée des terminaux

Nous proposons une solution globale permettant une désescalade ciblée et la protection des personnes présentes dans les locaux. La serrure de porte existante peut généralement être conservée.

BSW NGRS – Solutions et services

- Analyse des exigences liées aux portes / besoins
- Conseil, planification des portes, accompagnement et suivi de projet
- Déclenchement de l'alarme au choix via bouton-poussoir et/ou terminaux de communication certifiés
- Vérification de l'alarme et communication interne via des terminaux de communication certifiés
- Clarification des interfaces supplémentaires avec la technique du bâtiment, par ex. RWA, BMA et systèmes de verrouillage

Niveau	Rôle de la norme
Planification stratégique et analyse des risques	EN 50726-1 => Obligation d'évaluer les risques (p. ex. AMOK) et de définir les objectifs d'alarme et de communication.
Conception du système et responsabilités	EN 50726-1 => Définition des responsabilités, des processus et des exigences fonctionnelles pour les alarmes critiques.
Moyens de communication techniques	EN IEC 62820-3-2 => Exigences pratiques et directives pour les fonctions d'interphonie et de communication (p. ex. alarme vocale, communication directe).
Mise en œuvre et exploitation	EN 50726-1 => Concepts d'exploitation, maintenance, tests et processus système.

Exemple de déroulement en cas de situation AMOK:

