Bohrschablone
für Türterminals
1337- xx, 1338 - xx, 1340 - xx



Das Türterminal muß neben der Türzarge in Höhe des Türdrückers so angebracht werden, daß der Mittelpunkt des Notschalters die maximale Höhe von 1050 mm über dem Fertigfußboden nicht überschreitet!



D00076 01

effeff Fritz Fuss GmbH&Co
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
Deutschland
www.effeff.com
An ASSA ABLOY Group company
Tel.: 07431-1230 Fax: 123 240
infotoe@effeff.com

ASSA ABLOY