

PTE Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge
Postfach 100264

42567 Heiligenhaus

Ihr Zeichen 7012653
Ihre Nachricht vom
Unser Zeichen kri
Telefon 08031 261-203
E-Mail krippahl@ift-rosenheim.de
Rosenheim

23. August 2006

FUHR MULTITRONIK® 881

Einsatz bei einbruchhemmenden Türelementen nach DIN V ENV 1627

Auf Basis durchgeführter Prüfungen gemäß ift-Projekt 21229885 kann ausgesagt werden, dass Türelemente in der Widerstandsklasse 1 bis 3 nach DIN V ENV 1627 : 1999-04 bei Einsatz der Mehrfachverriegelung „**FUHR MULTITRONIK® 881**“ klassifiziert wurden. In allen Widerstandsklassen kann die Mehrfachverriegelung unter Ausbildung der Nebenverriegelungen als Schwenkriegel (SR) eingesetzt werden. In den Widerstandsklassen 1 und 2 kann alternativ die Mehrfachverriegelung unter Ausbildung der Nebenverriegelungen als Rundriegel (RR) eingesetzt werden.

ift Rosenheim



i.V. Robert Krippahl
Geschäftsfeldleiter
ift Zentrum Türen Tore Sicherheit