

Programmierung Fingerleser IR



Programmierschalter Einstellung

Bez.	✗	Funktion Schalter OFF (AUS)	✗	Funktion Schalter OFF (AUS)	Werkseinstellung
S1-1		Bus ohne BUS_Abschluss		BUS mit 120 Ohm abgeschlossen	OFF (AUS)
S1-2		keine Funktion		keine Funktion	OFF (AUS)
S1-3		Türüberwachungskontakt aus		Türüberwachungskontakt ein	OFF (AUS)
S1-4		keine Funktion		keine Funktion	OFF (AUS)
S1-5		Sperrung Relais 1		Sperrung Relais 1 und Relais 2	OFF (AUS)
S1-6		keine Funktion		keine Funktion	OFF (AUS)
S1-7		keine Funktion		keine Funktion	OFF (AUS)
S1-8		keine Funktion		keine Funktion	OFF (AUS)

Programmierungen

Sicherheitsstufe	niedrig (L)		mittel (M)		hoch (H)		Werkseinstellung M
Kurzzeitfreigabe in Sekunden (1 bis 65 Sekunden)	Relais 1			Relais 2			Werkseinstellung 5 Sekunden

Masterfinger (MF), Benutzer und Besucher

[illegible]

[illegible]

Programmation lecteur d'empreintes digitales IR



Réglage commutateurs de programmation

Desc.	✕	Fonction commutateur OFF (ARRÊT)	✕	Fonction commutateur OFF (ARRÊT)	Réglage usine
S1-1		BUS sans terminaison BUS		BUS avec terminaison de 120 Ohm	OFF (ARRÊT)
S1-2		Pas de fonction		Pas de fonction	OFF (ARRÊT)
S1-3		Contact de surveillance de porte désactivé		Contact de surveillance de porte activé	OFF (ARRÊT)
S1-4		Pas de fonction		Pas de fonction	OFF (ARRÊT)
S1-5		Blocage relais 1		Blocage relais 1 et relais 2	OFF (ARRÊT)
S1-6		Pas de fonction		Pas de fonction	OFF (ARRÊT)
S1-7		Pas de fonction		Pas de fonction	OFF (ARRÊT)
S1-8		Pas de fonction		Pas de fonction	OFF (ARRÊT)

Programmations

Niveau de sécurité	faible (L)		moyen (M)		élevé (H)		Réglage usine M
Libération momentanée d'une porte en secondes (1 à 65 secondes)	Relais 1			Relais 2			Réglage usine 5 secondes

Doigt administrateur (ME) utilisateurs et visiteurs

[illegible]

[illegible]