

BERICHT

Berichts Nr.: 21125722_001
Ref. Nr.:

Auftraggeber: Assa Abloy (eff eff) Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstrasse 20, D – 72458 Albstadt, Germany

Gegenstand der Prüfung: Fluchttüröffner (Verriegelungselement)
Typ: Modellreihe 332

Prüfungsgrundlage: IEC 60950-1:2001 (1st Edition) and/or EN 60950-1:2001 + A 11

Prüfauftrag: Prüfung der Verwendbarkeit des Türöffners zur Verriegelung von Türen in Rettungswegen entsprechend der Vorschrift „EltVTR, Fassung Dezember 1997“

Aufschriften: 332 Fluchttüröffner 12V DC, 200mA
332 Fluchttüröffner 24V DC, 100mA

Prüfergebnis:


Der Fluchttüröffner entspricht in allen anwendbaren Punkten der Prüfgrundlage EN 60950-1:2001 + A11.

Er erfüllt weiterhin, entsprechend „Prüfzertifikat Nr. 120002494.10“ die wesentlichen Anforderungen der EltVTR und darf in Verriegelungssystemen eingesetzt werden.

Der Fluchttüröffner ist verwendbar zur Verriegelung von Türen in einem Verriegelungssystem, welches der Vorschrift „EltVTR, Fassung Dezember 1997“, entspricht.

Dieser Prüfbericht enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgestellten Erzeugnis. Er berechtigt nicht zur Führung des GS-Zeichens oder eines anderen Prüfzeichens.

Köln, den 2006-07-19
GF3.1-WI/


i.A. U. Wienand
Geschäftsfeldleiter


K. Effelsberg
Sachverständiger