

PRÜFZERTIFIKAT

Nr. 120002448.10

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte

Türöffner für Drehflügeltüren:

Modell 14/24/34
 Modell 17/27/37
 Modell 116/126/136
 Modell 119/129/139
 Modell LT611/LT612
 Modell LTS611/LTS612
 Modell 74
 Modell 74-1
 Modell 111/111U
 Modell 131 / 142/142U/143
 Modell 142.380/142.381
 Modell Ex 142P/Ex 1422P
 Austauschstück 1410E
 Austauschstück 11610E
 Austauschstück 14210
 Austauschstück 11910E
 Sicherheitstüröffner 342.380/ 342.381
 Sicherheitstüröffner 342U

der Firma

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Werk Albstadt
Bildstockstr. 20
D-72458 Albstadt

mit den Anforderungen nach
 der

4.2.3 Klasse 7
DIN EN 179:2002-06 „Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder
 Stoßplatte“ und
DIN EN 1125:2002-06 „Paniktürverschlüsse mit horizontaler
 Betätigungsstange“

Übereinstimmen.

Eine Ergänzung der EG-Konformitätszertifikate der verschiedenen Hersteller kann erfolgen wenn die übrigen wesentlichen Anforderungen der DIN EN 179 und DIN EN 1125 durch Verwendung der o.a. Türöffner/Austauschstücke nicht negativ beeinträchtigt werden.

Dortmund, den 07.12.2005
 Im Auftrag



RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen
 Prüfstellenleiter

