

## Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

# PRÜFZEUGNIS Nr. 123000184-02

(Version 02)

Aufgrund der in der notifizierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

das Bauprodukt

FTI Fluchttürsteuerterminal,

Einzelteile und Kombinationsmöglichkeiten gemäß

Anlage 1

der Firma

BSW SECURITY AG Förrlibuckstrasse 66 8005 Zürich

8005 Züricl Schweiz

mit den Anforderungen der bauaufsichtlichen Richtlinie

"Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von

Türen in Rettungswegen (EltVTR) – Fassung Dezember 1997 – "

entsprechend der VV TB NRW, lfd. Nr. C 2.6.11, übereinstimmt.

Dortmund, den 04.11.2021

Im Auftrag

Dipl.-Ing. Frank Werner

Werne

Stelly. Leiter der Prüfstelle

Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite(n) und 1 Anlage(n).





Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

### Kompatibilitätsübersicht des FTI Fluchttürsteuerterminals

	FTI-T0	FTI-T1
Wiederverriegelungselement		
-CL- Codetastatur	X	X
-PZ- Schlüsselschalter (Profilzylinder)	X	Х
-RZ- Schlüsselschalter (Rundzylinder)	X	X
Elektrische Verriegelung		
Haftmagnet EF550CTC	X	X
Haftmagnet EF750EXCTC.06	X	X
Haftmagnet EF335-CTC	X	X
Fluchttüröffner TV50x	Х	X
Fluchttüröffner N8405 / N8505	X	X
Haftmagnet TV2xx	Х	X
Fluchttüröffner 331	Х	X
Fluchttüröffner 332	Х	X
Haftmagnet 828	X	X
Zeitverzögerung*		
keine	X	-
bis 15 s	-	X

#### Ergänzende Hinweise:

#### Zu EltVTR 3.1.1:

Die sicherheitstechnischen Funktionen für die Freischaltung der elektrischen Verriegelung entsprechen gemäß der Forderung nach Einfehlersicherheit der DIN EN 13637:2015, dem "safety integrity level" SIL 2 der IEC 61508:2010.

\*Die Aktivierung / Anwendung der optionalen zeitverzögerten Freischaltung bedarf einer Zustimmung im Einzelfall durch die zuständige oberste Baubehörde.

#### Zu EltVTR 3.3.6:

Anstelle des in der EltVTR angegebenen Schildes zur Kennzeichnung der Nottaste, kann auch das Piktogramm nach den Anforderungen der DIN EN 13637.2015 verwendet werden.