



VKF Anerkennung Nr. 25467

Inhaber /-in
BSW SECURITY AG
Förrlibuckstrasse 66
8005 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in
Novar GmbH
41469 Neuss
Germany

Gruppe 601 - Brandmeldesysteme

Produkt BSW FLEXES CONTROL

Beschreibung Brandmeldesystem bestehend aus:
- Brandmelderzentralen und Bedienungskonsolen
- automatischen Brandmeldern
- Handfeuermeldern
- Ein-/Ausgabemodulen, Alarmgeber
- Sonderanwendungen

Anwendung Brandmeldesystem in Gebäuden

Unterlagen VDS, Köln: Zertifikat 'S 209207' (14.11.2023), Prüfbericht 'BMA 08066' (10.06.2008),
Prüfbericht 'BMA_12003' (10.07.2012), Zertifikat '132512-AU01+BZA01-PB01' (19.01.2016),
Prüfbericht '161261-AU01+BZA03-PB01' (31.03.2017)

Prüfbestimmungen EN 54-13

Beurteilung Entspricht den Bestimmungen der VKF

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 19.12.2024
Ersetzt Dokument vom 07.11.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Komponenten

Brandmeldezentrale

FlexEs Control	Novar GmbH	EN 54-2, EN 54-4
----------------	------------	------------------

Feuerwehrbedienteil

FBA-CH-seriell	Novar GmbH	SN 054002
FBA-Plus-ZT	IFAM	SN 054002
FBA4000-Plus-ZT-light	IFAM	SN 054002
FBA4000-Plus-ZT	IFAM	SN 054002
FBA4000-Plus-GMT	IFAM	SN 054002
FBA4000-Plus-ABT	IFAM	SN 054002

Optischer Rauchmelder

802371; 803371	Novar GmbH	EN 54-7
802382	Novar GmbH	EN 54-7
O-803371.EX	Novar GmbH	EN 54-7

Mehrkriterienmelder

802383; 802384; 802385; 802386	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802373; 802473	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802375	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
803374.EX	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802374; 803374	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7

Wärmemelder

802171; 803171	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17
802177	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17
802271; 803271	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17
803271.EX	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17

Flammenmelder

782311	Novar GmbH	EN 54-10
782315	Novar GmbH	EN 54-10

Handfeuermelder

804900 ; 804901	Novar GmbH	EN 54-11
804905; 804906	Novar GmbH	EN 54-11
804950; 804951; 804970	Novar GmbH	EN 54-11
804955; 804956	Novar GmbH	EN 54-11
804971; 804973, 804961	Novar GmbH	EN 54-11
804961.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804920.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804924.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804960.EX761694	Novar GmbH	EN 54-11
761694	Novar GmbH	EN 54-11

Eingangs- /Ausgangsgeräte

808623; 808623.10; 808623.40	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
------------------------------	------------	--------------------

Alarmgeber akustisch, -optisch

807205R ; 807205W ; 807322W ; 807322R	Novar GmbH	EN 54-3
807224RR ; 807224RW ; 807372RR ;	Novar GmbH	EN 54-3
807327RW	Novar GmbH	EN 54-3
807214WW ; 807214RR	Novar GmbH	EN 54-3



Sonderanwendungen

Bestandteile, die Hochfrequenz-Verbindungen nutzen

805593.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
805594.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
805395.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
805601.10; 805602.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25

Rauchmelder: Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip

OSI-10; OSI-90	Xtralis	EN 54-12
761400.10	Fire Beam	EN 54-12

Ansaugrauchmelder

801522.10	Novar GmbH	EN 54-20
VEP-A00-P-EBTI ; VEP-A00-1P-EBTI	Xtralis	EN 54-20
VEP-A00-EBTI ; VEP-A00-P	Xtralis	EN 54-20
VLI-880 ; VLI-885	Xtralis	EN 54-20
VEA-040-A00	Xtralis	EN 54-20
VLF-250-01	Xtralis	EN 54-20