



Reconnaissance AEA I N° 25467

Titulaire

BSW SECURITY AG
Förrlibuckstrasse 66
8005 Zürich
Schweiz

Fabricant

Novar GmbH
41469 Neuss
Germany

Groupe

601 - Systèmes de détection d'incendie

Produit

BSW FLEXES CONTROL

Description

Système de détection composé de
- centrales de signalisation et consoles de commande
- détecteurs automatiques d'incendie
- déclencheurs manuels d'alarme
- module d'entrée/sortie, générateurs d'alarme
- applications spéciales

Utilisation

Installations de détection d'incendie dans les bâtiments

Documentation

VDS, Köln: Certificat 'S 209207' (14.11.2023), Rapport d'essai 'BMA 08066' (10.06.2008),
Rapport d'essai 'BMA_12003' (10.07.2012), Certificat '132512-AU01+BZA01-PB01'
(19.01.2016), Rapport d'essai '161261-AU01+BZA03-PB01' (31.03.2017)

Conditions d'essai

EN 54-13

Appréciation

Correspond aux dispositions AEA I

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

19.12.2024

Remplace l'attestation du

07.11.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Composants

Équipement de contrôle et de signalisation

FlexEs Control	Novar GmbH	EN 54-2, EN 54-4
----------------	------------	------------------

Tableau de commande et de signalisation pour sapeurs-pompiers

FBA-CH-seriell	Novar GmbH	SN 054002
FBA-Plus-ZT	IFAM	SN 054002
FBA4000-Plus-ZT-light	IFAM	SN 054002
FBA4000-Plus-ZT	IFAM	SN 054002
FBA4000-Plus-GMT	IFAM	SN 054002
FBA4000-Plus-ABT	IFAM	SN 054002

Détecteur de fumée optique

802371; 803371	Novar GmbH	EN 54-7
802382	Novar GmbH	EN 54-7
O-803371.EX	Novar GmbH	EN 54-7

Détecteurs multicritères

802383; 802384; 802385; 802386	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802373; 802473	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802375	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
803374.EX	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7
802374; 803374	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-7

Détecteurs de chaleur

802171; 803171	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17
802177	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17
802271; 803271	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17
803271.EX	Novar GmbH	EN 54-5, EN 54-17

Détecteurs de flamme

782311	Novar GmbH	EN 54-10
782315	Novar GmbH	EN 54-10

Déclencheurs manuels d'alarme

804900 ; 804901	Novar GmbH	EN 54-11
804905; 804906	Novar GmbH	EN 54-11
804950; 804951; 804970	Novar GmbH	EN 54-11
804955; 804956	Novar GmbH	EN 54-11
804971; 804973, 804961	Novar GmbH	EN 54-11
804961.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804920.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804924.EX	Novar GmbH	EN 54-11
804960.EX761694	Novar GmbH	EN 54-11
761694	Novar GmbH	EN 54-11

Dispositifs d'entrée/sortie

808623; 808623.10; 808623.40	Novar GmbH	EN 54-17, EN 54-18
------------------------------	------------	--------------------

Dispositif sonores et visuels d'alarme de feu

807205R ; 807205W ; 807322W ; 807322R	Novar GmbH	EN 54-3
807224RR ; 807224RW ; 807372RR ;	Novar GmbH	EN 54-3
807327RW	Novar GmbH	EN 54-3
807214WW ; 807214RR	Novar GmbH	EN 54-3



Applications spéciales

Composants utilisant des liaisons radioélectriques

805593.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
805594.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
805395.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25
805601.10; 805602.10	Novar GmbH	EN 54-18, EN 54-25

Détecteur de fumée - Détecteurs linéaires fonctionnant suivant le principe de la transmission d'un faisceau d'ondes Optiques rayonnées

OSI-10; OSI-90	Xtralis	EN 54-12
761400.10	Fire Beam	EN 54-12

Détecteurs de fumée par aspiration

801522.10	Novar GmbH	EN 54-20
VEP-A00-P-EBTI ; VEP-A00-1P-EBTI	Xtralis	EN 54-20
VEP-A00-EBTI ; VEP-A00-P	Xtralis	EN 54-20
VLI-880 ; VLI-885	Xtralis	EN 54-20
VEA-040-A00	Xtralis	EN 54-20
VLF-250-01	Xtralis	EN 54-20